

補正予算

●一般会計 9月定例

会で行われた補正予算の歳出の主なものは、財政調整基金積立金1億1966万円、旧木古内高等学校公宅購入費452万円、港団地屋根等改修工事520万円、町民プール外構整備工事1540万円

などで、次のような質疑が行われました。

プール外構舗装 施工方法見直しを

又地議員 町民プールの外構工事は、山村広場のほうからU字型側溝を入れて舗装をするようになっています。スポーツセンター側

は必要ですが、山側は奥行きもないため舗装の必要はありませんので見直しをしてください。

若山建設水道課長 山側の舗装については、6〜7m程度の幅しか取れませんので、排水機能がはたされれば砂利敷き程度に設計を見直したいと思います。

港団地屋根改修 施工方法が疑問

竹田議員 港団地の屋根の老朽化ということですが、平成30年には建て替えの計画もあります。屋根の軒先だけの改修工事で520万円もかかるのですか。

若山建設水道課長 これまでは、最低限の維持修繕を行ってきましたが、春の融雪やその後の強風により一部、軒先に損傷が発生しました。建て替えまではまだ

数年ありますので、7棟の屋根の軒先と下地破風等を修理するための費用となっています。

又地議員 軒先だけの修繕で大丈夫なのですか。現状を見ると、屋根全体を直さなければ雪が落ちないのではないのでしょうか。

若山建設水道課長 以前にも港団地や中野団地で補修をして、改善されています。全面改修が一番良いのですが、住民のかたには最低限の補修を行うことで納得していただきたいと思っています。

水道事業会計 補正予算の支出の主なものは、函館江差自動車道建設に伴う水道管移設工事請負費1216万円と吉堀地区飲雑用水施設統合工事請負費3357万円で、次のような質疑が行われました。

飲雑用水施設接続 水圧で管は大丈夫か

竹田議員 吉堀地区の飲雑用水施設(※)と上水道の管は、水圧を調整してつなぐと思いますが、管の破損等の心配はないのですか。

若山建設水道課長 平成21年度に吉堀橋の一部は漏水で直していますが、残りの部分は手が付けられておらず心配があります。工事の際は、水圧の調整を図りながら進めていきたいと思っています。

(※) 飲雑用水施設：家庭用のほか、家畜の飲み水や作物など、農業用として必要な水を確保するための施設。

同意

●木古内町教育委員会委員の任期満了に伴い、工藤嗣美さんを任命することについて提案があり、満場一致で同意しました。



工藤嗣美さん(再)

●木古内町固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、嶋崎光憲さんを選任することについて提案があり、満場一致で同意しました。



嶋崎光憲さん(新)



施工方法の見直しが求められたふるさとの森プールの外構工事